

LEGENDA:

GNx - gniazda nierezerwowane
GRx - gniazda rezerwowane
ONx - oświetlenie nierezerwowane
ORx - oświetlenie rezerwowane
x - numer obwodu

UWAGI:

Wykorzystać istniejący na oddziale system przyzywowy FACI.

Projektowane panele medyczne, wyposażyć w nowe gniazda manipulatorów przyzywowych oraz dostarczyć manipulatory z obsługą oświetlenia w panelu medycznym.
Do każdego panela medycznego doprowadzić dwa obwody gniazdowe z najbliższej rozdzielniicy piętrowej (obwód nierezerwowany + obwód rezerwowany) oraz dwa obwody oświetleniowe (obwód nierezerwowany + obwód rezerwowany).

Obwody gniazdowe należy wyprowadzić przewodami 3x2,5mm² i zabezpieczyć zespolonymi wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym B16 30mA AC Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić przewodami 3x1,5mm² i zabezpieczyć zespolonymi wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym B10 30mA AC

Do każdego panela doprowadzić od głównej szyny uziemiającej korytarzowej przewód uziemiający LgYżo 4mm². W przypadku brraku głównej szyny uziemiającej na korytarzu, należy ułożyć przewód ochronny 16mm². W miejscach odejść przewodów ochronnych do paneli, zamontować szyny wyrównania potencjałów (SWP).

Z najbliższej rozdzielnicy piętrowej doprowadzić zasilanie 24V DC do SKRZYNKI 1 oraz SKRZYNKI 2 SZK.3. Miejsce przyłączenia nanieść na dokumentacji powykonawczej. Pomiędzy SKRZYNKĄ 1, a punktem pielęgniarskim ułożyć okablowanie do SSGM zgodne z DTR urządzenia.

MEDPIPE SP. Z O. O.
71-442 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17A
e-mail info@medpipe.pl

Temat:	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentów Sars-CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Szczecinie - w związku z COVID-19"wraz z nadzorem autorskim"		
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rys.:	KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektant:	mgr inż. Władysław Spychalski upr. nr 86/Sz/78		
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Dąbrowski upr. bud. ST-492/88 MAZ/IE/7063/01		
Opracowanie:			
data:	faza:	skala:	nr rys.:
CZERWIEC 2022	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	**IE_01**