UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

CERTYFIKAT 2019/80

e-mail: szpital@usk1.szczecin.pl www.usk1.szczecin.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

EZD: DGE.290.3.2025/2 Szczecin 24.11.2025 r.

OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie

„Wymiana sprężarki powietrza instalacji ciągu kominowego emitera spalin wraz z oprzyrządowaniem w ramach zadania „Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprężarki powietrza kolumnowego filtra spalin ciągu kominowego w Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 zgodnie z przedstawionym zakresem i wytycznymi Zamawiającego.

Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania zadania pod nazwą:
„Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie” w oparciu o finansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ramach działania referencyjnego na rok 2025:
„Monitoring środowiska i inne działania – zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska”.

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie sprężarki powietrza wraz ze wskazanym akcesoriami kolumnowego filtra spalin ciągu kominowego Spalarni Odpadów Medycznych.

Zestawienie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi:

a) Kompresor sprężonego powietrza wykonany w technologii śrubowej stało obrotowej, o następujących minimalnych parametrach użytkowych:
- Moc min 22 kW (klasa silnika IE3);
- Wydajność min 183 m3/h dla ciśnienia max 10bar;
- Poziom hałasu max 64dB(A);

- Sterownik cyfrowy z obsługą MODBUS.

b) Separator cyklonowy o wydajności min 180 m3/h wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.
c) Filtr wstępny sprężonego powietrza o wydajności min 180 m3/h wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.
d) Separator woda/olej do oddzielania frakcji olejowej z kondensatu wytwarzanego w procesie wytwarzania sprężonego powietrza.
e) Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza z punktem rosy +3 stopnie o wydajności min 180m3/h.
f) Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza, o następujących minimalnych parametrach użytkowych:
   - Punkt rosy – 40 stopni;
   - Przepływ minimalny 180 m3/h na wyjściu urządzenia;
   - Wyposażony w czujnik punktu rosy do zarządzania pracą osuszacza;
   - Wyposażony w filtr wstępny na wejściu urządzenia wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu;
   - Wyposażony w filtr dokładny na wyjściu urządzenia;
g) Zbiornik wyrównawczy pionowy sprężonego powietrza o pojemności min 500l wraz z armaturą ciśnieniową oraz automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na druku załączonym do ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną oferowanych urządzeń.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA I PŁATNOŚĆ

1. Koszt transportu sprężarki pokrywa Wykonawca. Miejsce dostawy Spalarnia Odpadów Medycznych USK1 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1.
2. Termin realizacji usługi wynosi 10 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karami umownymi określonymi w umowie.
4. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do Zamawiającego w terminie 30 dni wraz z protokołem odbiorczym podpisanym przez obie strony.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały na okres 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru.
6. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny, wykonanie wszystkich wymaganych przeglądów i regulacji oraz napraw.
7. Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. USK -1 wymaga zawarcia umowy na warunkach zgodnych z projektem.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania postępowania bez podania przyczyny lub do niewybierania żadnej z ofert.

Oferty prosimy przesyłać do działu Głównego Energetyka USK-1 lub na adres poczty elektronicznej: dt@usk1.szczecin.pl do dnia 29.10.2026 do godz. 12^{oo}

Kontakt w celu udzielania wyjaśnień:
Kierownik działu DGE Dariusz Hawrylczuk tel.: 91 425 30 53
Justyna Janiszewska Specjalista ds. Technicznych tel.: 91-425 32 43

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2021
Dyrektora SPSK Nr 1 PUM z dnia 17.06.2021 r.

Formularz oferty
na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wymiana sprężarki powietrza instalacji ciągu kominowego emitera spalin wraz z oprzyrządowaniem w ramach zadania „Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie"

Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania zadania pod nazwą:
„Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie" w oparciu o finansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ramach działania referencyjnego na rok 2025:
„Monitoring środowiska i inne działania – zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska".

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

……
……

NIP ……

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na ogólną kwotę ……., w tym:
   a) cenę jednostkową netto : …… zł
      słownie netto: …… zł
   b) cenę jednostkową brutto : …… zł
      słownie brutto:…… zł
   c) podatek VAT: ……
   d) jednostka miary: szt.
   e) ilość: 1

2. Deklaruję ponadto:
   a) termin wykonania zamówienia: 10 dni
   b) okres gwarancji: 24 miesięcy.
   c) warunki płatności: 30 dni – zgodnie z projektem umowy.

3. Załącznikami do niniejszego formularza są:

   a. ……

   b. ……

……
(miejscowość i data)

……
(pieczęć, podpis Wykonawcy)

UMOWA NR DGE. …….. (wzór)

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron w Szczecinie pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin, ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009581, NIP: 852-22-11-119, REGON 000288892, którego reprezentuje: dr hab. n. med. Konrad Jarosz - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym"

a
…….
…….
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …….. ,
NIP: ……., REGON: ……

reprezentowaną przez:
……..
zwaną dalej „Wykonawcą"

Niniejsza umowa zawarta została w oparciu o Zarządzenia Nr 20/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień do 130 000,00 zł, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania zadania pod nazwą:
„Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie"
w oparciu o finansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ramach działania referencyjnego na rok 2025:
„Monitoring środowiska i inne działania – zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska".

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę, montaż i uruchomienie sprężarki powietrza kolumnowego filtra spalin ciągu kominowego w Spalarni Odpadów Medycznych zgodnie z treścią ogłoszenia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie **do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy**.

§ 2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 wykonany zostanie za Cenę (wynagrodzenie) podaną w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wartość brutto umowy wynosi: **.....** zł (w tym podatek VAT).
3. Wynagrodzenie powyższe wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy określone niniejszą umową, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac i obowiązków przewidzianych w treści ogłoszenia.

4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania min. następujących czynności, stanowiących przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą umową: to jest dostawę montaż i uruchomienie sprężarki powietrza wraz z akcesoriami i wskazanymi parametrami:

   Zestawienie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi:

   a) Kompresor sprężonego powietrza wykonany w technologii śrubowej stało obrotowej, o następujących minimalnych parametrach użytkowych:
      - Moc min 22 kW (klasa silnika IE3);
      - Wydajność min 183 m3/h dla ciśnienia max 10bar;
      - Poziom hałasu max 64dB(A);
      - Sterownik cyfrowy z obsługą MODBUS.
   b) Separator cyklonowy o wydajności min 180 m3/h wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.
   c) Filtr wstępny sprężonego powietrza o wydajności min 180 m3/h wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.
   d) Separator woda/olej do oddzielania frakcji olejowej z kondensatu wytwarzanego w procesie wytwarzania sprężonego powietrza.
   e) Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza z punktem rosy +3 stopnie o wydajności min 180m3/h.
   f) Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza, o następujących minimalnych parametrach użytkowych:
      - Punkt rosy – 40 stopni;
      - Przepływ minimalny 180 m3/h na wyjściu urządzenia;
      - Wyposażony w czujnik punktu rosy do zarządzania pracą osuszacza;
      - Wyposażony w filtr wstępny na wejściu urządzenia wraz z automatycznym elektrycznym spustem kondensatu;
      - Wyposażony w filtr dokładny na wyjściu urządzenia;
   g) Zbiornik wyrównawczy pionowy sprężonego powietrza o pojemności min 500l wraz z armaturą ciśnieniową oraz automatycznym elektrycznym spustem kondensatu.

2. Terminy wykonywania istotnych czynności Wykonawca uzgodni z 3 dniowym wyprzedzeniem z pracownikiem Działu Głównego Energetyka tel. 914253053.
3. Odbiór zamówienia ma zostać potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zatwierdzonym przez Pracownika Działu Głównego Energetyka w tym:
   a) dokumentacja powykonawcza wykonanych robót,
   b) DTR urządzeń i inna dokumentacja dotycząca zamontowanych palników.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są pracownicy USK Nr 1 PUM: Działu Głównego Energetyka, którzy będą obecni przy odbiorze przedmiotu Umowy.

§ 4

1. Zapłata za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy będzie dokonana, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony (§ 3 ust. 3 lit. b)) .
2. Na fakturze należy wskazać numer umowy oraz nawę i nr urządzeń. Faktura może dotyczyć wyłącznie przedmiotowej umowy. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną Wykonawca składa za pośrednictwem Portalu PEF zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Przed przystąpieniem do realizacji umowy, lecz nie dłużej jak w ciągu 3 dni od dnia jej podpisania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy (HRF) zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2,
2. W ciągu 3 dni od otrzymania HRF Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do HRF.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego z ust. 2.
4. HRF po uwzględnieniu uwagi i zastrzeżeń Zamawiającego z ust. 2, względnie po bezskutecznym upływie terminu z ust. 2 HRF staje się, z zastrzeżeniem ust. 5 podstawą dalszych działań Wykonawcy. HRF stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy.
5. W przypadku zmiany okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu aktualizacji HRF w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany. Do projektu aktualizacji HRF ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   a. w wysokości 1 % wartości umowy brutto (wskazanej w § 2 ust. 2 umowy) jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w umowie, z zastrzeżeniem lit. b,
   b. za każdy dzień zwłoki w realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto (wskazanej w § 2 ust. 2 umowy) i nie mniej niż 50 zł. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy
3. Za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
4. Kary umowne naliczone Wykonawcy ogółem nie mogą przekroczyć 25 % wartości umowy brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody. Kary umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy utrzymują się w każdym przypadku jej wcześniejszego zakończenia.
7. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki ustalonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
   1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
   2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
8. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności Wykonawcy.
9. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze

wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek zapłaty.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-ro miesięcznej pełnej gwarancji jakości (na cały przedmiot zamówienia) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców, w tym bezpłatnego dostarczenia materiałów i innych elementów niezbędnych do usuwania wad i utrzymania gwarancji.
4. Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości (naprawy, przeglądy) odbywać się będą w terminach i godzinach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym, nie powodujących – o ile to możliwe – zakłóceń w pracy Spalarni Odpadów.
5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 4 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-sob., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu do Spalarni Odpadów.
6. Czas naprawy urządzenia wynosi max. 2 dni robocze od zgłoszenia e-mailem, faxem bądź tel. na wskazany numer …….. W uzasadnionych przypadkach termin powyższy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego, o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 4 dni roboczych. Czas naprawy elementów nie stanowiących urządzenia wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer.
7. Terminy określone w ust. 5 i 6 liczone są od momentu zgłoszenia wady.
8. Miejscem realizacji uprawnień gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego.
9. Gwarancja jakości nie obejmuje napraw wynikających z dewastacji, kradzieży oraz siły wyższej (wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar itd.)
10. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być odczytywane jako mniej korzystne dla Zamawiającego niż wynikające wprost z Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

§ 9

W okresie gwarancji jakości w ramach ceny Wykonawca wykonuje też :

1. pełny serwis dostarczonych urządzeń, w tym obowiązkowe okresowe przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją konserwacji producenta,
2. Naprawy dostarczonych urządzeń, obejmujących wymianę względnie naprawę części i podzespołów, których stan techniczny nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzeń.

§ 10

1. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach dofinansowania zadania pod nazwą: **„Modernizacja systemu monitoringu procesu spalania oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery ze szpitalnej Spalarni Odpadów Medycznych USK1 PUM w Szczecinie”** w oparciu o finansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ramach działania referencyjnego na rok 2025: „Monitoring środowiska i inne działania – zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska”.
2. W związku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, WOŚiGW może przeprowadzić w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o dofinansowanie, kontrolę wykonywania przez Zamawiającego zadań wynikających z programu oraz umowy o dofinansowanie, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może w szczególności obejmować:
   1) zgodność realizowanych zadań z umową, programem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi;
   2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
   3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie,
   4) stan realizacji zadania;
   5) terminowość rozliczenia realizacji umowy;
   6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy;
   7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, określonych w umowie o dofinansowanie.
4. W związku z postanowieniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się ewentualnej kontroli, przeprowadzanej przez WFOŚiGW, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest zadanie.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.
3. Ewentualne występujące niesankcjonowane naruszenia umowy w żadnym przypadku nie będą stanowiły podstawy do przyjęcia, iż doszło do zmiany jej postanowień w sposób dorozumiany.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 14

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej

Zamawiający : **Wykonawca:**

Zał.
1. Oferta wykonawcy
2. HRF